



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы

по надзору в сфере защиты
прав потребителей

и благополучия человека
по Новгородской области

Территориальный отдел
в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г. Старая Русса,

Новгородская область, 175202

Тел/факс (81652)57191

E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru,

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

Администрация Шимского

муниципального района

isveshenie@mail.ru

МУП «Шимский водоканал»

voda_shimsk@mail.ru

От 22.03.23 № 53-03-03/ 03 - 192 2023
На № _____ от _____

О предоставлении информации

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе информирует Вас о состоянии питьевого водоснабжения населения Шимского района.

Согласно данных мониторинга в точках отбора:

ВОС п. Шимск, ул. Шелонская, д. 2 точка СГМ №2403 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: алюминий (0,34+-0,07), (протокол №53-01-50/01027-23 от 20.03.2023г.).

Прошу принять меры по приведению данных показателей к нормативным значениям, а так же выполнить срочные мероприятия по достаточной водоподготовке воды перед подачей в распределительную сеть.

Начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по Новгородской области
в Старорусском районе

С.В. Власова